

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМД п. Морозовский

(руководитель органа, Государственной
противопожарной службы)

Иванов Д. А.

«__» _____ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Е. А. Тренкова

(руководитель предприятия)

«__» _____ 201__ г.

Программа проведения вводного противопожарного инструктажа

- 2.1.8. снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- 2.1.9. проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного разрешения или документа о разрешении производства таких работ;
- 2.1.10. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так же производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 2.1.11. крепление на электропроводке плакатов, схем и т.п.;
- 2.1.12. оставление на ночь и хранение на столах стопок бумаг, папок;
- 2.1.13. применение электроламп повышенной мощности;
- 2.1.14. пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой;
- 2.1.15. нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами).
- 2.1.16. закрывать рабочие кабинеты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения лицами, ответственными по приказу за пожарную безопасность;
- 2.1.17. использовать средства пожаротушения не по назначению;
- 2.2. Работники учреждения обязаны:
 - 2.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
 - 2.2.2. выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;
 - 2.2.3. знать места расположения первичных средств пожаротушения;
 - 2.2.4. порядок эвакуации документации, оборудования и имущества;
 - 2.2.5. при проведении новогодних мероприятий строго руководствоваться правилами противопожарной безопасности;
 - 2.2.6. выключать после окончания работы электроосвещение, множительную технику, оргтехнику и персональные компьютеры;
 - 2.2.7. закрывать по окончании рабочего дня форточки, двери, окна;

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара).
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
- 3.8. Не паниковать. По возможности подойти к плану эвакуации, определить свое место положение и попытаться самостоятельно выйти из здания, а также по возможности вывести через основные и эвакуационные выходы людей.
- 3.9. Если требуется постараться оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время пожара.










4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работники учреждения несут ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в установленном порядке. Должностные лица несут ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Акт

Проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности

«01» сентября 2015г.

№ п/п	ФИО инструктируемого	Фамилия инструктирующего и подпись	подпись
1	Аксенова Е.Г.	Гренкова Е.П.	
2	Макарова Н.Г.	Гренкова Е.П.	
3	Кобаева Е.В.	Гренкова Е.П.	
4	Медведева В.А.	Гренкова Е.П.	
5	Кулаков И.В.	Гренкова Е.П.	
6	Муращенкова Н.В.	Гренкова Е.П.	
7	Левин Л.А.	Гренкова Е.П.	
8	Степанова Г.К.	Гренкова Е.П.	
9	Максименкова О.Г.	Гренкова Е.П.	

Директор



Е.П.Гренкова

